

SNABBGUIDE



No Climb Products Ltd. 163 Dixons Hill Road, Welham Green. Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com





1// KOMMA IGÅNG MED DT CONNECT

STEG 1

Besök https://detectortesters-connect.com för att skapa ditt konto.

STEG 2

Logga in på molnportalen för att registrera din enhet. Du kommer att behöva köpa ett abonnemang för att använda anslutna tjänster, men i din XTR2 ingår en utökad gratis provperiod som startar när du registrerar din enhet. Du blir informerad via portalen och DT Connect-appen när din provperiod för abonnemanget är på väg att löpa ut.

C detectortesters
Sign in
(apr.)
supramit

STEG 3

Ladda ner DT Connect-appen för din smarttelefonenhet från App Store eller Google Play Store. Följande smarttelefoner stöds:

- Apple iPhone med iOS 12 eller senare
- Android OS 8 eller senare

Hämta DT Connect-appen



För hjälp med DT Connect, inklusive appen, molnportalen och abonnemang, skanna QR-koden:



KOMMA IGÅNG >

2// LADDA BATTERIET

Man laddar batteriet genom att placera batteripaketet i laddarmodulen och ansluta till en strömkälla med hjälp av den medföljande nätadaptern.

Viktigt: Testifire XTR2 måste parkopplas med användarens smarttelefon via DT Connect-appen innan den används första gången.



3// INSTALLERA GENERATORN

Se till att du inte vidrör oskyddade elektriska kontakter vid installation av produktens komponenter. Se till att alla komponenter är ordentligt fastsatta.

- Se till att enheten är avstängd och öppna bakstycket.
- Se till att generatorn är ordentligt fastsatt, koppla i klämmor 1 och 2.





4// INSTALLERA RÖKPATRONEN

Skjut in rökpatronen helt i rökgeneratorkåpan längs med styrskenorna.

Observera: Sätt inte i rökpatronen innan generatorn är fullständigt fastsatt. För att säkerställa maximal kapacitet från varje ny rökpatron måste Testifire XTR2 parkopplas med DT Connect-appen.





5// INSTALLERA BATTERIET

Sätt batteriet på plats.



6// ANVÄNDA MOLNPORTALEN

Molnportalen är tillgänglig för alla användare med administrationsbehörigheter och gör det möjligt för användare att:

- visa, ladda ner och skicka testrapporter i pdf- eller csv-format
- registrera nya enheter och köpa nya abonnemang
- registrera nya tekniker eller back office-personal för ditt företag.

10 Bases High Bases Bases 20.03223 Data Hish 202009CA Blaba093 10 Bases High Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases High Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases High Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases High Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases 10 Bases		TIONCIAN	M71	TEST TAK	ATTALL MD	PROMIT	
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal	163 Dixons Hill Rd Dixons Hill Road , Weham Green, AL9 7 JE, United Kingdom	Colin Pearce	23.03.2023	0 hrs 36 mins	36220009CA	SM Unit 003	
Imple Imple <td< td=""><td>10:33 11:06</td><td></td><td></td><td>9</td><td>I N rear 7 5</td><td>15 (P) 0 0</td><td>2 30</td></td<>	10:33 11:06			9	I N rear 7 5	15 (P) 0 0	2 30
Image: Second	Smoke		Passed				
With Heat Image: Passed ® Rating ® Doors V151 Passeg Mary Time & Controls	Combined		1127 Passed	Oter Designers Taxe			
v 1.8.1 Privacy Policy Terms & Conditions	Heat		ner Passed	 Battery 		 Doors 	
	v1.0.1					Privacy Policy To	erms & Conditions

HJÄLP OCH SUPPORT

Kontakta Detectortesters för hjälp och support med Testifire XTR2 och DT Connect:

E-post: detectortesters-connect@detectortesters.com https://www.detectortesters.com/troubleshooting

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Detectortesters (No Climb Products Ltd.) att radioutrustningen typ Testifire XTR2 rök- och värmedetektor överensstämmer med EU-direktiv (2014/53/EU).

Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

https://www.detectortesters.com/manuals

Ladda ner den fullständiga bruksanvisningen genom att skanna QR-koden.



IKONER OCH LYSDIODINDIKERINGARNAS INNEBÖRDER

LCD-DISPLAYIKONER

Testifire XTR2 visar följande ikoner på LCD-displayen:



